


**Автономный proximity
контроллер системы
санкционированного доступа
со встроенной клавиатурой**



DLK641 Plus

А в т о н о м н ы й к о н т р о л л е р С С Д

Данная инструкция описывает порядок установки, программирования и использования автономного контроллера доступа DLK641+. Перед монтажом и программированием контроллера тщательно изучите данную инструкцию.

Права и их защита

Всеми правами на данный документ обладает компания «Integrated Technical Vision Ltd». не допускается копирование, перепечатка и любой другой способ воспроизведения документа или его части без согласия «Integrated Technical Vision».

Торговые марки

ITV® является зарегистрированной торговой маркой компании «Integrated Technical Vision Ltd».

Обучение и техническая поддержка

Курсы обучения, охватывающие вопросы установки и использования автономного контроллера DLK641+, проводятся компанией «Integrated Technical Vision Ltd». Для дополнительной информации о возможности обучения или для обсуждения ваших специальных требований к контроллеру связывайтесь с персоналом «Integrated Technical Vision Ltd» по телефонам, указанным ниже.

Рекомендуется, чтобы персонал, занимающийся продажей и установкой DLK641+, предварительно прошел обучение в «Integrated Technical Vision Ltd».

Техническая поддержка для всей продукции «Integrated Technical Vision Ltd» обеспечивается в рабочее время по следующим телефонам:

+38 (044) 248 65 88,

+38 (044) 248 65 90,

+38 (044) 248 65 89,

Указанная поддержка ориентированна на подготовленных специалистов, Конечные пользователи продукции «Integrated Technical Vision Ltd» должны связываться со своими дилерами или установщиками перед тем как обращаться в «Integrated Technical Vision Ltd».

Информацию также доступна на сайте компании www.itvsystems.com.ua

Назначение	4
Характеристики	5
Параметры	5
Описание и работа	6
Устройство и принцип действия	6
Монтаж контроллера	8
Монтаж и подключение выносной антенны	9
Кнопка запроса на выход	10
Дверной контакт	10
Тревожный выход	11
Кнопка запроса на выход	12
Ввод кода (предъявление бесконтактной карточки)	12
Коды пользователя	13
Код "Под принуждением"	13
Индикаторы	14
Время на вход/выход	14
Режим «открытых дверей»	14
Блокировка клавиатуры	14
Работа контроллера	15
Программирование контроллера	16
Времена по умолчанию	16
Отображение запрограммированной информации	16
Аппаратный возврат к заводским установкам	17
Программирование контроллера с помощью персонального компьютера	17
Программирование с помощью кода инженера	18
Программирование с помощью кода начальника	24
Изменение кодов командой [*]	25
Примеры использования контроллера	26
Система контроля доступа	26
Система контроля доступа с повышенной степенью защиты	28
Использование контроллера в системе сигнализации	30
Использование контроллера в системе сигнализации для шунтиро- вания шлейфа	32
Использование контроллера в системе сигнализации для постановки/снятия	34
Приложения	36
Диаграмма программирования контроллера кодом инженера ..	36
Техническое обслуживание и ремонт	36
Хранение	36
Гарантийные обязательства	36
Комплектность поставки	36
Свидетельство о приемке	36
Ваша схема	44

Назначение

Контроллер предназначен для построения системы управления доступом и/или для использования в системах охранной сигнализации. DLK641Plus обеспечивает управление одним или двумя исполнительными устройствами путем ввода кода или предъявления бесконтактной карточки. Для работы с бесконтактными карточками DLK641Plus имеет встроенный считыватель. В случае необходимости к контроллеру можно подключить выносной считыватель. Применение выносного считывателя позволяет располагать контроллер внутри охраняемой территории. Конструкция выносного считывателя допускает воздействие на него атмосферных осадков, а дальность действия позволяет размещать считыватель под декоративными панелями или даже под штукатуркой.

Контроллер имеет энергонезависимую память, два реле, тревожный выход, один код начальника, один код инженера, 254 кода пользователей. Предъявление proximity карточки или ввод кода позволяет управлять реле, отдельно и/или вместе, а также переводить систему из дневного режима в ночной и наоборот. DLK641Plus имеет контакты для подключения кнопки запроса на выход и дверного контакта.

Встроенный считыватель контроллера позволяет использовать бесконтактные идентификаторы типа КИБИ-01 производства «Ангстрем» или ProxCard II производства «HID». Тип идентификатора выбирается при программировании.

Характеристики

- контроллер полностью программируется со встроенной клавиатуры
 - выносной считыватель proximity карточек
 - герметичное исполнение
 - дальность считывания до 15 см
 - двухцветный индикатор
 - встроенный зуммер
 - длина кабеля для подключения к контроллеру до 50м
 - proximity карточки или клавиатурные коды длиной от 4 до 10 цифр
 - 1 код начальника
 - 1 код инженера
 - 253 кода пользователя
 - для каждого кода пользователя имеется дополнительный код "под принуждением"
 - "дневной" и "ночной" режимы
 - 2 релейных выхода
 - тревожный выход
 - дверной контакт
 - кнопка запроса на выход
 - контакт вскрытия/отрыва от поверхности
 - 3 светодиодных индикатора
 - встроенный зуммер
- s


Параметры

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| - Напряжение питания | +10...+15 В |
| - Ток потребления | |
| - в дежурном режиме | 50 мА |
| - максимальный | 130 мА |
| - Контакты реле | 24 В, 5А |
| - Транзисторные выходы | открытый коллектор, 24 В, 60 мА |
| - Вес | 0,25 кг |
| - Размеры | 155x95x32 мм |
| - Рабочий диапазон температур | от 0 до +55° С. |
| - Контроллер обеспечивает работоспособность при относительной влажности до 80 % при температуре окружающей среды 35° С. | |

Описание и работа

Устройство и принцип действия

Внешний вид контроллера DLK641 Plus представлен на рисунке 1.



1 — индикатор 1, 2 — индикатор 2, 3 — индикатор 3, 4 — встроенная клавиатура, 5 — задняя крышка корпуса, 6 — печатная плата контроллера, 7 — печатная плата встроенного считывателя бесконтактных идентификаторов, 8 — передняя крышка контроллера.

Расположение контактов на основной плате устройства и подключение внешних связей приведено на рисунке 2.




Рисунок 2

Назначение контактов X1:

- +12V, GND - для подключения источника питания +12 В к контроллеру;
- RTE, GND - для подключения шлейфа кнопки запроса на выход;
- DC, GND - для подключения шлейфа дверного контакта;
- SAB - для подключения контакта, контролирующего вскрытие прибора и отрыв от поверхности;
- ALM - транзисторный тревожный выход для подключения к внешней системе сигнализации;
- NO2, CM2, NC2 - нормально разомкнутый, общий и нормально замкнутый контакты второго реле;
- NO1, CM1, NC1 - нормально разомкнутый, общий и нормально замкнутый контакты первого реле;

Разъем X2 предназначен для подключения встроенного считывателя.

Блок контактов X3 предназначен для подключения выносной антенны:

- I/O – внешнее управление индикатором 2 (красным цветом)
- BK – черный провод
- RD – красный провод
- BL – синий провод
- WH – белый провод
- YW – желтый провод
- GN – зеленый провод
- OR – оранжевый провод

Переключатель Factory setting: – аппаратный возврат к заводским установкам.

Монтаж контроллера

Контроллер предназначен для работы внутри помещения, при относительной влажности не более 80%.

- ❗ При монтаже на металлическую поверхность дальность считывания бесконтактного идентификатора снижается.
- ❗ Избегайте монтировать контроллер и прокладывать провода вблизи силовой электропроводки и других источников сильных электромагнитных помех.

Для установки контроллера на стене необходимо выполнить следующие действия:

- ослабьте винт в нижней части корпуса контроллера, см. рис. 3 а).
- слегка приподняв нижнюю часть крышки, как показано на рисунке 3 б), движением вниз, снимите переднюю крышку корпуса.
- отсоедините плату встроенного считывателя от основной платы контроллера (разъем X2).




Рисунок 3.

- аккуратно освободите из защелок печатную плату, размещенную в задней крышке корпуса, см. рис. 3 в).
- используя заднюю крышку контроллера как шаблон, см. рис. 3 г), отметьте и просверлите крепежные отверстия диаметром 6 мм на глубину установки дюбеля.
- пропустите провода в отверстия и закрепите заднюю крышку саморезами, входящими в комплект поставки.
- аккуратно закрепите печатную плату на защелках задней крышки.
- выполните подключение проводов.
- соедините плату встроенного считывателя с основной платой контроллера с помощью разъема. Разъем снабжен ключом для предотвращения неправильного соединения.
- вставьте переднюю крышку на место и закрепите ее винтом, см. рис. 3 а).

Монтаж и подключение выносной антенны

Контроллер оборудован встроенным считывателем и клавиатурой, а также имеет возможность для подключения выносной антенны. Выносная антенна это считыватель бесконтактных идентификаторов с оригинальным интерфейсом.

Выносную антенну рекомендуется устанавливать на стене рядом с дверью со стороны замка, примерно на его уровне. Для подключения кабеля под корпусом антенны необходимо предусмотреть наличие небольшого углубления или отверстия большого диаметра. Длину соединительного кабеля выносной антенны при необходимости можно увеличить нарастив его до длины 50 м кабелем типа AWG 8x0,22 или любым другим неэкранированным кабелем с сечением жилы 0,22 мм².

- ⚠ При наращивании кабеля внимательно следите за тем, чтобы не перепутать проводники.



- ❗ Не рекомендуется устанавливать считыватель на металлическую поверхность, так как это приводит к уменьшению расстояния считывания.
- ❗ Считыватель должен располагаться на расстоянии от контроллера не менее, чем 50 см. Не соблюдение этого условия приводит к снижению дальности считывания.

Кнопка запроса на выход

Кнопка запроса на выход применяется в случае если проход через дверь контролируется только с одной стороны. В этом случае открытие двери происходит при нажатии и отпускании кнопки запроса на выход.


Кроме того, кнопка запроса на выход может использоваться как кнопка дистанционного открытия двери. Например для открытия двери вручную секретарем или охранником.

- ❗ Использование для открытия двери кнопки на электрозамке приводит к включению тревоги.

Дверной контакт

С помощью дверного контакта контроллер определяет состояние двери (открыта/закрыта) или положение ротора турникета. В случае отсутствия дверного контакта контроллер не сможет обнаружить несанкционированный доступ или случай, когда дверь удерживается в открытом состоянии слишком долго (проход нескольких человек по одному пропуску).

- ❗ Дверь управляемую системой контроля доступа рекомендуется оборудовать доводчиком.



Электрозамки

Устройство имеет два реле с нормально замкнутым и нормально разомкнутым контактами. Контакты реле могут быть использованы для подключения/отключения напряжения питания к исполнительным механизмам, например, к электрозамкам.


Активирование реле происходит при вводе зарегистрированного кода. Реле может быть включено в старт/стопном режиме (время реле - **0 секунд**) – ввод кода переводит реле из выключенного состояния во включенное и из включенного в выключенное, или на запрограммированный интервал времени (время реле от 1 до 254 секунд) – импульсный режим. Режим работы реле и время активирования реле в импульсном режиме программируется индивидуально для каждого кода доступа (или бесконтактной карточки) с помощью кода инженера.

- ❗ Контакты реле допускают коммутацию напряжения 24 В при токе до 5 А. При использовании контактов реле для включения/выключения тока через индуктивную нагрузку, например, при управлении электромагнитным замком, возникают электрические импульсы большой амплитуды. Для предотвращения

выхода из строя контактов реле необходимо шунтировать индуктивную нагрузку диодом, включенным встречно напряжению питания катушки.

Следует учитывать, что недорогие электромагнитные защелки не допускают длительную подачу напряжения. Для таких защелок следует программировать время реле таким, чтобы не допустить перегрев катушки защелки.

- i** До подключения исполнительного устройства и программирования параметров его работы обязательно внимательно ознакомьтесь с прилагаемой к нему инструкцией. Убедитесь что мощность источника питания будет достаточной для управления работой исполнительного устройства. Устройства питающиеся напряжением +12 В можно включать параллельно с питанием контроллера, если подключаемое устройство требует для питания другое напряжение необходимо позаботиться о соответствующем источнике питания.



Сирены и звонки

Среди существующих сирен есть такие, которые требуют соблюдения полярности при подключении к источнику напряжения.

Электрозвонки являются для источника напряжения индуктивной нагрузкой, при подключении звонка необходимо использование защитного диода, смотри предупреждение об индуктивной нагрузке.

При использовании нестандартных исполнительных устройств (магнитные пускатели, турникеты и т.д.) рекомендуется за консультацией по подключению обратиться к своему поставщику оборудования.

Тревожный выход

Тревожный выход контроллера представляет собой транзисторный выход (открытый коллектор). При активировании контакт ALM замыкается на контакт GND. Тревожный выход можно использовать для подключения к внешней системе сигнализации или к исполнительному устройству с током потребления не более 60 мА.

Если к шлейфу устройства подключен дверной контакт (нормально замкнутый), тревожный выход будет включаться при размыкании дверного контакта в любой момент времени, кроме интервала отведенного на вход/выход. Тревожный выход включается на запрограммированный интервал времени – от 0 до 254 секунды. При значении 0 секунд тревожный выход не включается. Если запрограммировать значение 255 секунд, тревожный выход будет включен до момента ввода кода инженера или кода начальника. Программирование интервала времени активирования тревожного контакта выполняется с помощью кода инженера.

Кнопка запроса на выход

Для отпирания двери с внутренней стороны (для включения исполнительного устройства) можно использовать кнопку запроса на выход (нормально разомкнутые контакты) подключенную к шлейфу контроллера. Для контроллера нажатие кнопки запроса на выход идентично вводу кода доступа (бесконтактной карточки) № 2. Настройка категорий и параметров работы кнопки запроса на выход в устройстве программируется для кода пользователя № 2. Удаление кода пользователя № 2 приводит к тому, что при замыкании кнопки запроса на выход включается тревожный выход.

- 1 Действия, запрограммированные для выполнения при нажатии кнопки запроса на выход, начинают выполняться в момент отпускания кнопки. Нажатие и удержание кнопки более 8 секунд включает тревожный выход.

Ввод кода (предъявление бесконтактной карточки)

Ввод кода производится последовательным нажатием клавиш на клавиатуре, длина кода должна быть не менее четырех и не более десяти цифр, завершается набор кода нажатием [#]. Каждое нажатие клавиши сопровождается коротким звуковым сигналом встроенного зуммера. Правильный ввод кода подтверждается одним длинным звуковым сигналом, ошибка ввода или ввод не зарегистрированного кода обозначается одним длинным и двумя короткими звуковыми сигналами встроенного зуммера.

При вводе неправильного (не зарегистрированного) кода (или бесконтактной карточки) более трех раз подряд клавиатура блокируется на интервал времени, запрограммированный с помощью кода инженера. Блокировка клавиатуры индицируется частыми вспышками индикатора 1.

При ошибке ввода отменить набранную последовательность цифр можно нажатием [*].

Если при вводе кода в течении 40 секунд ни одна из клавиш не была нажата, последние введенные данные стираются и устройство возвращается в основной режим.

Предъявление proximity карточки (поднесение карточки на расстояние нескольких сантиметров) равноценно вводу кода. Контроллеры могут работать с карточками с амплитудной модуляцией (ASK) и/или с частотной модуляцией (FSK).

Встроенный считыватель используется для считывания карточек и ввода кодов в дежурных режимах и в режимах программирования. Считывание карточки производится встроенным считывателем, кроме того, можно подключить еще и выносной считыватель, при этом контроллер может быть расположен внутри охраняемой территории, тогда его встроенный считыватель и клавиатура будут использоваться только для программирования. Для отпирания дверей или выполнения других запрограммированных действий необходимо предъявлять карточки выносному считывателю.

Коды пользователя

Для управления устройством предназначено несколько типов кодов (proximity карточек).

Код с номером 00 – код инженера. С помощью кода инженера выполняется программирование:

- кода инженера,
- кода начальника,
- кодов пользователей,
- режимов работы реле, и времени на вход/выход (индивидуально для каждого кода пользователя)
- времени работы тревожного выхода,
- времени блокировки клавиатуры,
- возврат к заводским установкам.

Код с номером 01 – код начальника. С помощью кода начальника выполняется программирование:

- кода начальника,
- кодов пользователей и их категорий.

Коды с номерами от 02 до 255 – коды пользователя. С помощью кодов доступа (бесконтактных карточек) можно:

- управлять реле,
- переводить устройство из дневного в ночной и наоборот.

- ❗ Ввод кода пользователя №2 идентичен нажатию кнопки запроса на выход. Изменение настроек кода пользователя № 02 приводит к изменению настроек кнопки запроса на выход. Удаление кода пользователя № 02 приводит к тому, что при замыкании кнопки запроса на выход включается тревожный выход.

Для каждого кода пользователя индивидуально программируется:

- категория кода, от 1 до 4:
определяет режим доступа и программируется с помощью кода начальника;
- параметры кода:
определяют номера реле, которыми управляет код, время срабатывания реле, время на вход/выход и программируются с помощью кода инженера.

Код "Под принуждением"

Каждый пользователь, имеющий код доступа независимо от категории и параметров кода имеет дополнительный код доступа т.н. код "под принуждением". При вводе такого кода выполняются действия запрограммированные для соответствующего кода пользователя и **включится тревожный выход**.

- ❗ Пользователи которым выданы бесконтактные карточки не имеют дополнительного кода "под принуждением".

Код "под принуждением" отличается от кода доступа на единицу в последней

цифре, например , код пользователя [1] [2] [3] [4] – тогда код "под принуждением" будет [1] [2] [3] [5].

- ❗ Если код пользователя заканчивается на [9], то код "под принуждением" заканчивается [0], например: код пользователя [2] [0] [0] [9] код "под принуждением" – [2] [0] [0] [0].

Индикаторы

На передней панели контроллера расположены три светодиодных индикатора, смотри рис. 1.

В дежурном режиме:

Индикатор 1 (красный) индицирует режим работы контроллера.

Индикатор 2 (двухцветный, красно-зеленый) красным цветом отображает состояние входа I/O, зеленым цветом отображает состояние Реле 1.

Индикатор 3 (зеленый) отображает состояние Реле 2.

В режиме программирования:

Индикатор 2 (двухцветный, красно-зеленый) используется для отображения категорий и параметров кодов пользователей, а также числовых значений программных настроек контроллера.

Индикатор 3(зеленый) используется для отображения категорий и параметров кодов пользователей.

Время на вход/выход

После активирования реле начинается отсчет времени задержки на вход/выход.

Первый разрыв и восстановление шлейфа (размыкание и замыкание дверного контакта) приводит к окончанию интервала на вход/выход. Если за 5 секунд до окончания интервала задержки дверь остается открытой, включается звуковой сигнал предупреждения. В этом случае необходимо закрыть дверь или ввести код доступа для повторного включения интервала времени задержки на вход/выход.

Время на вход/выход программируется в с помощью кода инженера, возможные значения от 0 секунд до 253 секунд.

Режим «открытых дверей»

Если для какого-либо кода запрограммировать время на вход/выход равное 254 (сек), то после предъявления этого кода положение двери не будет контролироваться до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта.

Блокировка клавиатуры.

Последовательное предъявления трех раз и более не зарегистрированной proximity карточки или ввода не зарегистрированного кода расценивается как попытка подбора кода и переводит контроллер в состояние блокировки клавиатуры, на запрограммированное время. Время блокировки клавиатуры программируется с помощью кода инженера и может принимать значение от 0 секунд (блокировка отключена) до 255 секунд.

Работа контроллера

Контроллер может работать в нескольких режимах:

- основной дневной,
- основной ночной,
- программирование командой [*],
- программирование кодом инженера,
- программирование кодом начальника,
- блокировка клавиатуры.

В основном дневном режиме индикатор 1 включен непрерывно. В этом режиме при предъявлении зарегистрированной proximity карточки или вводе зарегистрированного кода, контроллер выполнит запрограммированные действия. Такими действиями могут быть активирование контактов реле 1, или реле 2, или обоих реле, а также предоставление возможности выбора номера реле для активирования.

Если код пользователя запрограммирован выдавать запрос номера реле, которое должно сработать, то после его ввода индикаторы 2 и 3 будут мигать. Для активирования реле 1 нажмите [1], а для активирования реле 2 нажмите [2].

Основной ночной режим работы контроллера индицируется равномерными медленными вспышками индикатора 1 и отличается тем, что действительными будут только proximity карточки (коды доступа) имеющие категорию 2.

Перевод контроллера из ночного в дневной и из дневного в ночной режим работы осуществляется предъявлением proximity карточки (вводом кода доступа) не управляющим ни одним из реле, смотри раздел программирование кодом инженера. Этот код должен иметь категорию 2, иначе кодом можно будет переключить контроллер в основной ночной режим, а из ночного в дневной – нет.

При вводе с клавиатуры кода "Под принуждением" контроллер выполнит действия, запрограммированные для соответствующего кода пользователя (см. коды доступа), и включит, на запрограммированный интервал времени, тревожный выход. Включение тревожного выхода происходит сразу после ввода кода "под принуждением".

- ❗ Если в течении 40 секунд не было ни одного нажатия на клавиши клавиатуры, контроллер автоматически вернется в основной режим.

Перед началом эксплуатации устройства необходимо выполнить программирование параметров его работы и кодов доступа.

Программирование контроллера

- ❗ Контроллер в любом из режимов программирования игнорирует замыкание/размыкание кнопки запроса на выход. Состояние дверного контакта при этом продолжает контролироваться.

При первом включении, а так же после выполнения возврата к заводским установкам устройство переходит в основной дневной режим со следующими настройками:

- Время активации выхода "тревога" 10 с
 - Время блокировки клавиатуры 40 с
 - Код инженера [1] [2] [3] [4]
 - Код начальника [5] [6] [7] [8]
 - Код пользователя №2 [A] [A] [A] [A]
 - код управляет реле №1
 - режим реле: импульсный, время включения: 3 с, время на вход/выход: 15 секунд
 - категория кода – 3
 - работает только внутренний считыватель
 - время реле по умолчанию – 3 с
 - время на вход/выход по умолчанию – 20 с
 - работает только встроенный считыватель
 - тип бесконтактного идентификатора – ASK (Ангстрем)
- ❗ Заводская установка кода пользователя № 2 – [A] [A] [A] [A], намеренно состоит из шестнадцатеричных цифр А. Это сделано для того, чтобы после возврата контроллера к заводским установкам можно было пользоваться кнопкой запроса на выход, а ввести код пользователя № 2 с клавиатуры было невозможно.

Времена по умолчанию

Для удобства настройки временных интервалов в контроллере предусмотрены времена «по умолчанию», а именно «время реле1 по умолчанию», «время реле 2 по умолчанию» и «время на вход/выход по умолчанию».

При настройке параметров кодов можно задавать для времен значения по умолчанию. Тогда, изменяя только одно время, можно изменять соответствующие времена для всех кодов.

Например. При программировании нового кода пользователя ему автоматически присваивается время реле 255 – это означает время реле по умолчанию (заводская установка 3 секунды). Если для нескольких кодов установить время реле на значении 255 это будет означать «время реле по умолчанию». При необходимости изменить для этой группы кодов время реле достаточно изменить только одно «время реле по умолчанию».

Отображение запрограммированной информации

Числовые параметры запрограммированные в устройстве отображаются с помощью встроенного зуммера и индикатора 2, см. рис. 1. Цифра соответствует количеству звуковых сигналов зуммера и вспышек индикатора 2, цифры в

числе разделяются паузой. Например, число 235 отобразится следующим образом:

2 вспышки, пауза, 3 вспышки, пауза, 5 вспышек. Ноль отображается одним длинным звуковым сигналом зуммера и вспышкой индикатора 2. Например, число 40 отобразится следующим образом:


1 длинная вспышка, пауза, 4 вспышки, пауза, 1 длинная вспышка - 040.

Параметры кода отображаются с помощью индикаторов 2 и 3. Включенный индикатор означает "ДА".

Аппаратный возврат к заводским установкам

Для выполнения аппаратного возврата к заводским установкам необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключите питание от контроллера.
 2. Установите переключку Factory Setting.
 3. Подайте питание на контроллер. При этом зуммер контроллера издаст три длинных звуковых сигнала, затем несколько коротких звуковых сигналов сопровождающихся вспышками индикаторов 1, 2 и 3. Это означает, что все настройки контроллера соответствуют заводским и контроллер перешел в режим программирования с помощью кода инженера.
- ❗ После возврата к заводским установкам все запрограммированные коды будут удалены!
4. Теперь снимите переключку Factory Setting, не отключая питания, и выполните программирование.



Программирование с помощью кода инженера.

Для перевода устройства в режим программирования кодом инженера из основного ночного или основного дневного режима следует ввести **[код инженера] [#]**, заводская установка – [1] [2] [3] [4]. Зуммер клавиатуры издает несколько коротких звуковых сигналов сопровождающихся вспышками всех индикаторов, затем индикаторы 2 и 3 выключатся, а индикатор 1 будет мигать в течении всего режима программирования.

- ❶ Изменение кода инженера описано в разделе "Изменение кодов командой [*]".

Программирование с помощью кода инженера приведено в приложении в виде диаграммы.

После включения режима программирования можно выбрать следующие разделы:

Изменение кода начальника. Введите **[0] [#]** затем введите новый **[код начальника] [#]** и повторно новый **[код начальника], [#]**.

Новый код будет принят, если код не совпадает с уже имеющимися в системе кодами пользователя и кодами "под принуждением".

Пример, для изменения кода начальника на код **[7] [7] [7] [7]** в режиме программирования кодом инженера нажмите **[0] [#]** затем **[7] [7] [7] [7] [#]**, и затем повторно **[7] [7] [7] [7] [#]**.

Добавление кода пользователя. Введите **[1] [#]**, устройство с помощью зуммера и индикатора 2 выдаст первый свободный номер кода доступа, введите **[код пользователя], [#]** после ввода нового кода можно изменить его параметры.

По умолчанию новому коду присваиваются параметры:

- код управляет реле №1
- режим реле: импульсный, время включения: «время реле по умолчанию», время на вход/выход: «время на вход/выход по умолчанию»
- категория кода – 3

Для просмотра и изменения параметров нажмите соответствующую клавишу, см. таблицу 1.

Для выхода из редактирования параметров кодов пользователя нажмите **[#]**.

Просмотр и редактирование параметров кодов пользователей. Введите **[2] [#]** затем **[номер]** кода доступа или **[код доступа]** (предъявить бесконтактную карточку), **[#]**. Зеленые индикаторы 2 и 3 покажут настройки работы реле с этим кодом доступа.

Для изменения параметров нажмите соответствующую клавишу, см. таблицу 1.

- ❶ Значение времени реле «По умолчанию» используется в случае когда необходимо назначить одинаковые времена для большого количества кодов. При использовании времен «По умолчанию» изменение этого времени приводит к изменению времен для всех кодов с настройкой «по умолчанию».

Таблица 1

клавиша	назначение	дальнейшие действия	примечания
1	разрешение управления реле 1		индикатор 2 включен – включение реле 1
2	разрешение управления реле 2		индикатор 3 включен – включение реле 2
3	после ввода кода будет необходим ввод номера реле		Запрос номера соответствует мигающим индикаторам 2 и 3
4	настройка времени срабатывания реле	введите интервал времени от [0] до [2] [5] [4], [#] или 255 - время по умолчанию	ввод [0] означает старт/ стопный режим заводская установка 255
5	настройка времени на вход/выход	введите интервал времени от [0] до [2] [5] [3], [#] или 254 - режим открытых дверей, или 255 - время по умолчанию	заводская установка 255
6, 9, 0	не используется		
7	индикация интервала времени срабатывания реле		время выводится с помощью зуммера и индикатора 2
8	индикация времени на вход/выход		время выводится с помощью зуммера и индикатора 2
*	переход к редактированию категории кода	нажмите [1] для вкл./выкл индикатора 2 нажмите [2] для вкл./выкл индикатора 3	индикатор 2(3) включится или выключится, для возврата нажмите [#]

После нажатия [*] можно изменить для текущего кода его категорию.

категория кода	(индикатор 2)	(индикатор 3)	примечания		
				изменять пользователем	
1	•	•	неактивен	запрещено	-----
2	•	○	активен	разрешено	круглосуточный
3	○	•	активен	запрещено	дневной
4	○	○	активен	разрешено	дневной

• – выключен

○ – включен

Для выхода из редактирования категории кода нажмите [#].

Для выхода из редактирования параметров кодов пользователя нажмите [#].

Пример, необходимо запрограммировать новый код пользователя [1] [9] [7] [5], управляющий **реле 2**, время активирования реле – **19 секунд**, время на вход/выход **55 секунд** и **выключить** блокировку клавиатуры.

Введите [код инженера][#]. Зуммер клавиатуры издаст несколько коротких звуковых сигналов сопровождающихся вспышками индикатора 2 и 3. На протяжении всего режима программирования индикатор 1 будет непрерывно мигать.

Введите [1] [#], свободный номер для кода пользователя будет выведен с помощью зуммера и индикатора 2. Если нет свободного номера для кода пользователя контроллер вернется в режим программирования кодом инженера.

Введите нужный код пользователя: [1] [9] [7] [5] [#]. Если код принят, зуммер

издаст длинный звуковой сигнал, в случае ошибки зуммер издаст один длинный и два коротких звуковых сигнала. По умолчанию новому коду присваиваются параметры:

- код управляет реле №1
- режим реле – импульсный, время включения – 255 («время реле 1 по умолчанию»), время на вход/выход – 255 («время на вход выход по умолчанию»)
- категория кода – 3.

Нажмите клавишу **[1]**, индикатор 2 выключится, код не управляет реле 1.

Нажмите клавишу **[2]**, индикатор 3 включится, код управляет реле 2.

Нажмите клавишу **[4]**, зуммер издаст длинный звуковой сигнал – контроллер готов к изменению времени активирования реле.

Нажмите клавиши **[1] [9] [#]**, зуммер издаст длинный звуковой сигнал – подтверждение изменений.

Нажмите клавишу **[5]**, зуммер издаст длинный звуковой сигнал – контроллер готов к изменению времени на вход/выход.

Нажмите клавиши **[5] [5] [#]**, зуммер издаст длинный звуковой сигнал – подтверждение изменений.

Нажмите клавишу **[#]** для возврата в режим программирования кодом инженера.

Введите **[1] [2] [#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал, а затем контроллер с помощью зуммера и индикатора 2 выведет запрограммированное значение времени блокировки клавиатуры. Нажмите **[*]**, прозвучит длинный звуковой сигнал, нажмите **[0][#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал.

Нажмите **[#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал и контроллер вернется в основной режим.

Просмотр и редактирование кодов пользователей. Введите **[3] [#]** затем **[номер]** кода пользователя или сам код, **[#]**, устройство с помощью зуммера и индикатора 2 отобразит код пользователя. Нажатие **[#]** возвращает контроллер в режим программирования кодом инженера, а нажатие **[*]** позволяет ввести новый номер кода пользователя.

Пример, для изменения кода пользователя № 3 на код **[0] [6] [1] [1] [7] [5]** в режиме программирования кодом инженера нажмите **[3] [#]**, контроллер с помощью зуммера и индикатора 2 отобразит текущее значение кода номер № 3, нажмите **[*]** и затем **[0] [6] [1] [1] [7] [5] [#]**.

Удаление кода пользователя. Ведите **[4] [#]** затем **[номер]** кода пользователя или сам код, **[#]**.

Пример, для удаления кода № 17 в режиме программирования кодом инженера нажмите **[4] [#]** затем **[1] [7] [#]**.

Возврат контроллера к заводским установкам. Введите **[5][#]** затем **[код инженера][#]**.

- ❗ При выполнении этой команды удаляются все ранее запрограммированные коды доступа, а код инженера, код начальника и код пользователя № 2 программируются в соответствии с заводскими установками. В случае утери кода инженера см. "Аппаратный возврат к заводским установкам."

Пример, код инженера: [1] [9] [8] [8]. Для сброса настроек контроллера к заводским установкам в режиме программирования кодом инженера нажмите [5] [#], прозвучит 9 звуковых сигналов, введите код инженера: [1] [9] [8] [8] [#].

Групповая регистрация кодов (карточек) В секции 10 в режиме программирования кодом инженера, в отличие от секции 01 - после ввода кода (предъявления карточки) этому коду будут присвоены категория и параметры по умолчанию, не будет предложено их редактировать, а будет осуществлен поиск следующей свободной ячейки для регистрации нового кода.

❗ Необходимо предварительно пронумеровать карточки. Так как при утере карточки, ее можно удалить только по номеру. В противном случае придется выполнить программный сброс и повторить регистрацию всех карточек.

Пример. Для регистрации 50 карточек необходимо в режиме программирования кодом инженера ввести [0] [1] [0] и поочередно поднести все карточки.

При единичной (секция [0] [0] [1]) или групповой регистрации (секция [0][1][0]) при попытке зарегистрировать уже имеющуюся в памяти устройства карточку (код пользователя) - будет подан сигнал ошибки, но возврата на один уровень меню вверх не будет.

Это особенно удобно при групповой регистрации (если случайно поднесли уже зарегистрированную карточку, контроллер выдаст сигнал ошибки, но можно будет дальше производить регистрацию карточек).

Возврат на один уровень меню вверх произойдет при полном заполнении памяти устройства, нажатии клавиши [#] или автоматически при отсутствии каких либо действий в течение 40 секунд.

Настройка времени активирования тревожного выхода. Введите [1] [1] [#] устройство отобразит длительность интервала с помощью зуммера и индикатора 2. Нажатие [#] возвращает в режим программирования кодом инженера, а нажатие [*] позволяет ввести новое значение – [*] [длительность] , [#].

Пример, для задания времени активирования тревожного выхода равного 40 секундам в режиме программирования кодом инженера нажмите [1] [1] [#], контроллер с помощью зуммера отобразит текущее значение времени активирования тревожного выхода, нажмите [*] и затем [4] [0] [#].

Настройка времени блокировки клавиатуры. Введите [1] [2] [#] устройство отобразит длительность интервала с помощью зуммера и индикатора 2. Нажатие [#] возвращает в режим программирования кодом инженера, а нажатие [*] позволяет ввести новое значение – [*] [длительность] , [#].

Пример, для задания времени блокировки клавиатуры равного 80 секундам в режиме программирования кодом инженера нажмите [1] [2] [#], контроллер с помощью зуммера и индикатора 2 отобразит текущее значение времени блокировки клавиатуры, нажмите [*] и затем [8] [0] [#].

Выход из режима программирования кодом инженера осуществляется нажатием клавиши [#].

Настройка «времени реле 1 по умолчанию». Введите [1] [3] [#] устройство отобразит длительность интервала с помощью зуммера и индикатора 2. Нажатие [#] возвращает в режим программирования кодом инженера, а нажатие [*] позволяет ввести новое значение – [*] [длительность] , [#].

Пример, для задания «времени реле 1 по умолчанию» равного 10 секундам в режиме

программирования кодом инженера нажмите [1] [3] [#], контроллер с помощью зуммера и индикатора 2 отобразит текущее значение времени блокировки клавиатуры, нажмите [*] и затем [1] [0] [#].

Выход из режима программирования кодом инженера осуществляется нажатием клавиши [#].

Настройка «времени реле 2 по умолчанию». Введите [1] [4] [#] устройство отобразит длительность интервала с помощью зуммера и индикатора 2. Нажатие [#] возвращает в режим программирования кодом инженера, а нажатие [*] позволяет ввести новое значение – [*] [длительность], [#].

Пример, для задания «времени реле 2 по умолчанию» равного 09 секундам в режиме программирования кодом инженера нажмите [1] [4] [#], контроллер с помощью зуммера и индикатора 2 отобразит текущее значение времени блокировки клавиатуры, нажмите [*] и затем [0] [9] [#].

Выход из режима программирования кодом инженера осуществляется нажатием клавиши [#].

Настройка «времени на вход/выход по умолчанию». Введите [1] [5] [#] устройство отобразит длительность интервала с помощью зуммера и индикатора 2. Нажатие [#] возвращает в режим программирования кодом инженера, а нажатие [*] позволяет ввести новое значение – [*] [длительность], [#].

Пример, для задания «времени на вход/выход по умолчанию» равного 5 секундам в режиме программирования кодом инженера нажмите [1] [5] [#], контроллер с помощью зуммера и индикатора 2 отобразит текущее значение времени блокировки клавиатуры, нажмите [*] и затем [0] [5] [#].

Выход из режима программирования кодом инженера осуществляется нажатием клавиши [#].

Управление работой считывателей Введите [1] [6] [#] устройство отобразит настройку работы выносного считывателя с помощью зуммера и индикатора 2. Нажатие [#] возвращает в режим программирования кодом инженера, а нажатие [*] позволяет ввести новое значение – [*] [режим], [#].

В этой секции можно задавать следующие значения:

[0] - работает только встроенный считыватель;

[1] - работает только внешний считыватель;

[2] - встроенный работает только при программировании, а внешний только при работе;

[3] - оба считывателя работают всегда.

По умолчанию значение [0]

Выбор типа используемых идентификаторов. Введите [1] [7] [#] устройство отобразит с помощью зуммера и индикатора 2 тип бесконтактного идентификатора. Нажатие [#] возвращает в режим программирования кодом инженера, а нажатие [*] позволяет ввести новое значение – [*] [0] или [1], [#].

[0] - идентификаторы типа ASK (Ангстрем, EM Marin);

[1] - идентификаторы типа FSK (HID);

[2] - идентификаторы обоих типов одновременно (ASK и/или FSK).

По умолчанию значение [0]

❗ В варианте [2] время считывания идентификатора несколько больше, чем в варианте [0], [1] или [2] [#], поэтому, если с контроллером будут использо-

ваться идентификаторы только одного типа, выберите конкретный вариант идентификаторов.

Выход из режима программирования кодом инженера осуществляется нажатием клавиши [#].

- ❗ Если в течении 40 секунд не было ни одного нажатия на клавиши клавиатуры контроллер вернется в основной режим.

Программирование с помощью кода начальника

Для перевода устройства в режим программирования кодом начальника из основного ночного или основного дневного режима следует ввести **[код начальника] [#]** (заводская установка кода начальника – 5 6 7 8). Зуммер клавиатуры издаст несколько коротких звуковых сигналов сопровождающихся вспышками индикатора 1.

Введите **[номер]** кода пользователя или сам код, **[#]**. Индикаторы 2 и 3 покажут текущую категорию кода доступа.

категория кода	индикатор 2 (зеленый)	индикатор 3	примечания		
				изменять пользователем	
1	•	•	неактивен	запрещено	-----
2	•	○	активен	разрешено	круглосуточный
3	○	•	активен	запрещено	дневной
4	○	○	активен	разрешено	дневной

• – выключен

○ – включен

Для изменения категории кодов введите следующие команды:

Изменить код пользователя. Нажмите **[0]**, зуммер издаст три звуковых сигнала введите новый **[код доступа], [#]**, повторно введите новый **[код доступа], [#]**.

Новый код будет принят если код не совпадает с уже имеющимися в системе кодами пользователя и кодами "под принуждением".

Включить/выключить индикатор 2. Нажмите **[1]** – звуковой сигнал подтвердит изменение категории и индикатор 1 включится (выключится).

Включить/выключить индикатор 3. Нажмите **[2]** – звуковой сигнал подтвердит изменение категории и индикатор 3 включится (выключится).

Просмотр кода доступа. Нажмите **[9]** – устройство с помощью зуммера и индикатора 2 отобразит текущий код доступа.

Для возврата в режим программирования кодом начальника нажмите клавишу **[#]**.

Для выхода из режима программирования с помощью кода начальника нажмите **[#]**.

❗ Если в течении 40 секунд не было ни одного нажатия на клавиши клавиатуры контроллер вернется в основной режим.

Пример. Необходимо изменить код № 4 на код **[1] [9] [7] [5]**, сделать код № 4 активным, круглосуточным, разрешить пользователю кода № 4 изменять свой код.

Введите **[код начальника][#]**. Зуммер клавиатуры издаст несколько коротких звуковых сигналов сопровождающихся вспышками индикатора 2 и 3. На протяжении всего режима программирования индикатор 1 будет непрерывно мигать красным цветом.

Введите номер кода – **[4] [#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал, если такой код не существует, раздастся сигнал ошибки.

Заданные в условии параметры соответствуют 2 категории кода. Нажимая клавиши **[1]** и **[2]** добейтесь, чтобы индикатор 2 был выключен а индикатор 3 был включен.

Для изменения кода нажмите клавишу **[0]**, прозвучит три звуковых сигнала, введите **[1] [9] [7] [5] [#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал, если код введен не правильно раздастся сигнал ошибки. Повторно введите новый код **[1] [9] [7] [5] [#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал, если код введен неправильно раздастся сигнал ошибки.

Нажмите клавишу **[#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал и контроллер вернется в основной режим.

Изменение кодов командой **[*]**

Каждый владелец кода может его изменить, если категория кода 2 или 4, с помощью команды **[*]**.

Введите **[*]**, зуммер контроллера издаст три звуковых сигнала сопровождающихся вспышками индикатора 1, затем введите старый **[код пользователя]**, **[#]**, затем новый **[код пользователя]**, **[#]**, повторно введите новый **[код пользователя]**, **[#]**.

Новый код будет принят если для данного кода пользователя было разрешено изменение кода пользователем, был корректно введен старый код, и новый код не совпадает с уже имеющимися в системе кодами пользователя и кодами "под принуждением".

Выход из режима программирования командой **[*]** производится нажатием **[#]**.

Таким же образом изменяются код инженера и код начальника.

- ❗ Если в течении 40 секунд не было ни одного нажатия на клавиши клавиатуры контроллер вернется в основной режим.

Пример. Пользователь имеющий код **[1] [2] [3] [4] [5]** хочет заменить его на код **[4] [3] [2] [1]**.

- ℹ Для того чтобы была возможна такая операция код должен иметь категорию 2 или 4.

Нажмите клавишу **[*]**, прозвучит три звуковых сигнала и индикатор 1 начнет мигать красным цветом.

Введите старый код пользователя **[1] [2] [3] [4] [5] [#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал, при ошибке ввода, или если код имеет тип 1 или 3, прозвучит сигнал ошибки. Введите новый код **[4] [3] [2] [1] [#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал, при ошибке ввода прозвучит сигнал ошибки. Повторно введите новый код **[4] [3] [2] [1] [#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал.

Нажмите **[#]**, прозвучит длинный звуковой сигнал и контроллер вернется в основной режим.

Примеры использования контроллера

Система контроля доступа

Контроллер DLK641 Plus можно использовать для управлением доступом в одно помещение. Схема подключения DLK641Plus для этого применения показана рисунке 7.




Рисунок 7.

В такой конфигурации реле 2 используется для подачи напряжения на электрозамок. Подключение замка показано для замка закрытого при отсутствии тока, в случае использования замка открытого в отсутствие тока положительный контакт замка следует подключать к контакту "NC2".

Контакты второго реле можно использовать для включения каких либо дополнительных устройств, например приборов освещения.

- ❗ Контроллер DLK641Plus можно использовать для управлением доступом в два помещения. Однако, в этом случае необходимо использовать замки с собственными кнопками разблокировки.

Пример программирования.

Время активации тревожного выхода: 10 секунд

Время блокировки клавиатуры: 40 секунд

Код инженера: 1234

Код начальника: 5678

Код пользователя №2: А А А А, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет реле 2, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №3: 3 3 3 3, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 2, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №4: 4 4 4 4, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет реле 2, время на вход выход 30 секунд

Система контроля доступа с повышенной степенью защиты

Контроллер DLK641Plus можно использовать для управления доступом в помещения с повышенной степенью защиты. Если соединить контакты реле 1 и 2 последовательно, то можно разрешать доступ в помещение только при последовательном вводе двух разных кодов, см. рисунок 8.




Рисунок 8.

Таким образом, выдавая разные коды пользователя для управления первым и вторым реле, для доступа в помещение потребуются наличие двух человек (т.н. условие двух человек).

При этом остается возможность пользователям с высоким приоритетом выдавать код, позволяющий открыть дверь единолично.

Пример программирования.

Время активации тревожного выхода: 10 секунд

Время блокировки клавиатуры: 40 секунд

Код инженера: 1234

Код начальника: 5678

Код пользователя №2: А А А А, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет двумя реле, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №3: 3 3 3 3, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 2, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №4: 4 4 4 4, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 1, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №5: 5 5 5 5, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет двумя реле, время на вход выход 30 секунд

В приведенном примере открыть дверь можно предъявлением одного кода №5 или двух кодов : №3 и №4.

Использование контроллера в системе сигнализации

На объектах, где используются охранные пульты типа "Рубин" или "Центр", контроллер DLK641Plus позволяет осуществлять автоматическую сдачу/снятие под охрану, путем набора кода пользователя. На рисунке 9 представлен пример подключения контроллера в котором коды, управляющие работой реле 1, открывают дверь, а коды, управляющие реле 2, отвечают за постановку/снятие с охраны.




Рисунок 9.

Пример программирования.

Время активации тревожного выхода: 3 секунды

Время блокировки клавиатуры: 40 секунд

Код инженера: 1234

Код начальника: 5678

Код пользователя №2: А А А А, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 1, время реле 10 секунд, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №3: 3 3 3 3, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 1, время реле 10 секунд, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №4: 4 4 4 4, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), не управляет реле, время на вход выход 0 секунд

Код пользователя №5: 5 5 5 5, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет реле2, время реле 0 секунд, время на вход выход 0 секунд

В приведенном примере для сдачи под охрану нужно ввести код пользователя № 5 и перевести из дневного в ночной режим кодом №4. Для снятия с охраны нужно перевести из дневного в ночной режим кодом №4 и ввести код пользователя № 5. Кодом №3 и кнопкой запроса на выход (кодом №2) можно открыть дверь только в основном дневном режиме.

Использование контроллера в системе сигнализации для шунтирования шлейфа

Контроллер DLK641Plus может работать в составе системы охранной сигнализации. В тех случаях когда требуется отдельно сдавать под охрану большое количество маленьких помещений, а существующая система охранной сигнализации имеет недостаточное количество шлейфов и групп для отдельной сдачи под охрану DLK641Plus позволяет разбивать один охранный шлейф на несколько частей, каждая из которых сдается/снимается с охраны отдельно. Схема такого решения представлена на рисунке 10.




Рисунок 10.

Пример программирования.

Время активации тревожного выхода: 3 секунды

Время блокировки клавиатуры: 40 секунд

Код инженера: 1234

Код начальника: 5678

Код пользователя №2: удален

Код пользователя №3: 3 4 3 4, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет реле 2, время реле 0 секунд, время на вход/выход 0 секунд

Код пользователя №4: 4 3 4 3, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 2, время реле 0 секунд, время на вход/выход 0 секунд.

В приведенном примере сдать под охрану и снять можно кодом пользователя № 3 или №4.

Использование контроллера в системе сигнализации для постановки/снятия

ППК типа SPIN-VB, ВБД-6 или другие, имеющие контакты постановки/снятия, можно сдавать под охрану и снимать с охраны используя контроллер DLK641Plus. Для этого нужно подключить одно из реле к контактам постановки/снятия ППК (например, реле 2), а второе реле можно задействовать для управления электрозамком (например, реле 1). Тогда одной карточкой (кодом) можно сдавать под охрану и снимать с охраны, а другой карточкой (кодом) открывать дверь. А для некоторых карточек или кодов можно разрешить выполнять и постановку/снятие и открывание двери одновременно.

Пример программирования.

Время активации тревожного выхода: 3 секунд

Время блокировки клавиатуры: 40 секунд

Код инженера: 1234

Код начальника: 5678

Код пользователя №2: А А А А, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 1, время реле 10 секунд, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №3: 3 3 3 3, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 1, время реле 30 секунд, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №4: 4 4 4 4, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), не управляет реле, время на вход выход 0 секунд


Код пользователя №5: 5 5 5 5, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет реле2, время реле 0 секунд, время на вход выход 0 секунд

В приведенном примере для сдачи под охрану нужно ввести код пользователя № 5 и перевести из дневного в ночной режим кодом №4. Для снятия с охраны нужно перевести из дневного в ночной режим кодом №4 и ввести код пользователя № 5. Кодом №3 и кнопкой запроса на выход (кодом №2) можно открыть дверь только в основном дневном режиме.

Для использования контроллера с системами сигнализации коды пользователей должны управлять нужным реле, а интервал времени срабатывания реле должен быть задан равным 0, старт/стопный режим, см. программирование кодом инженера. Тогда ввод кода пользователя или поднесение карточки будет переводить охранную систему, или часть охранной системы, из состояния снаряжен в состояние снят и наоборот.

Приложения

Диаграмма программирования контроллера кодом инженера



Техническое обслуживание и ремонт

Все работы, связанные с техобслуживанием, ремонтом и измерением параметров должны производиться специалистами досконально изучившими данную инструкцию и имеющими необходимую квалификацию.

Хранение

Приборы должны храниться в условиях 2 ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других активных примесей.

Хранение приборов без тары не допускается.

Срок хранения приборов — не более шести месяцев с момента изготовления. В складских помещениях должны быть обеспечены температура воздуха от 0 до + 55 °С, относительная влажность от 40 до 85 %, отсутствие в воздухе кислотных и щелочных и других активных примесей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня приёмки ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в паспорте. Если дату ввода в эксплуатацию установить невозможно, начало гарантийного срока эксплуатации отсчитывается с момента продажи прибора изготовителем.

Без предъявления паспорта претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийные обязательства ограничиваются бесплатным ремонтом или заменой, если доказано, что при эксплуатации согласно документации прибор не соответствует требованиям настоящего паспорта или доказано, что отказ произошел по вине изготовителя. При выявлении дефекта, возникшего по вине изготовителя, его устранение обеспечивается в течение 10 дней от момента поступления сообщения.

Ни при каких условиях гарантийные обязательства не распространяются на прибор если: были нарушены правила хранения и эксплуатации прибора; прибор использовался не по назначению; прибор повреждён, прибор подвергался ремонту лицами не имеющими полномочий изготовителя.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

03035, Киев, ул. Урицкого, 1

ООО "Интегритед Текникал Вижн Лтд"

Тел. 244-9403

Комплектность поставки

В комплект поставки входит:

- контроллер DLK641Plus
- руководство по эксплуатации;
- саморез 4 шт;
- дюбель пластмассовый 4 шт.

Свидетельство о приемке

Контроллер DLK641 Plus соответствует приведенным выше параметрам и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

_____ (личные подписи должностных лиц, ответственных за приемку)

М.П.

№	владелец	код	категория кода	реле 1	реле2	время реле	время на вход/выход
00	инженер						
01	начальник						
02	запрос на вых.						
03							
04							
05							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							

№	владелец	код	категория кода	реле 1	реле2	время реле	время на вход/выход
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							

№	владелец	код	категория кода	реле 1	реле2	время реле	время на вход/выход
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							

№	владелец	код	категория кода	реле 1	реле2	время реле	время на вход/выход
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							

№	владелец	код	категория кода	реле 1	реле2	время реле	время на вход/выход
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
237							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							

Параметр	значение	заводские установки
Время активации тревожного выхода		10 секунд
Время блокировки клавиатуры		40 секунд
Время реле 1 по умолчанию		3 секунды
Время реле 2 по умолчанию		3 секунды
Время на вход/выход по умолчанию		20 секунд

Описание категорий кодов пользователей

категория кода	(индикатор 2)	(индикатор 3)	примечания		
				изменять пользователем	
1	Выкл	Выкл	неактивен	запрещено	-----
2	Выкл	Выкл	активен	разрешено	круглосуточный
3	Вкл	Вкл	активен	запрещено	дневной
4	Вкл	Выкл	активен	разрешено	дневной

Режим работы считывателей

Параметр	значение	заводские установки
Встроенный считыватель		включен
Выносная антенна		выключена

Тип идентификаторов

Параметр	значение	заводские установки
Тип идентификатора		0 ASK (Ангстрем)

Ваша схема

